Délégation Départementale de MEURTHE-ET-MOSELLE
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Courriel: ars-grandest-dd54-vsse@ars.sante.fr
Téléphone :03 57 29 02 77

Destinataire(s) :

ARS-GRANDEST-DT MOSELLE

MAIRIE DE TRIEUX

SYNDICAT MIXTE FENSCH LORRAINE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

SYNDICAT MIXTE FENSCH LORRAINE (54)

Commune de : TRIEUX

Prélèvement et mesures de terrain du **03/11/2026** **à 09h24** pour l'ARS, par le laboratoire : EUROFINS

Nom et type d'installation : RÉSEAUX TRIEUX SANCY TUCQUEGNIEUX (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : RESEAU TRIEUX VILLAGE - SANITAIRE - MAIRIE
Code point de surveillance : 0000001801 Code installation : 001225 Type d'analyse : A
Code Sise analyse : 00180597 Référence laboratoire : 26M098951-001 Numéro de prélèvement : 05400180608

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Nancy, le 10 novembre 2026
Pour la Directrice Générale
Le Directeur de la Délégation Départementale
Michel MULIC

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s) - résultats rendus sous accréditation, en période de renouvellement de l'agrément santé

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	13,5	°C				25,0
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,7	unité pH			6,5	9,0
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,22	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,27	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Turbidité néphélométrique NFU	0,2	NFU				2,0
Calcium	93	mg/L				
Chlorures	27	mg/L				250
Conductivité à 25°C	640	µS/cm			200	1100
Magnésium	25	mg(Mg)/L				
Sulfates	78	mg/L				250
Equilibre Calco-carbonique						
Titre alcalimétrique complet	23,7	°f				
Titre hydrotimétrique	33,3	°f				
Oxygène et matières organiques						
Carbone organique total	0,6	mg(C)/L				2
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,1
Nitrates (en NO3)	4,8	mg/L		50,0		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,5		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,10	mg/L		1,0		
Fer et manganèse						
Fer total	27	µg/L				200

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1